

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2020〕第 6 期，总第 6 期

检查时间：2020 年 12 月 24 日—2020 年 12 月 31 日

检查范围：两校区土木学院、环能学院、测绘学院、电信学院、
机电学院

检查工作人员：姜泽廷、张爱林、李维平、刘蔚、焦驰宇、王梦、
赵子彦

各相关学院、单位：

在过去的两个月里，学校集中力量在两校区环能学院开展了一次较大规模的危险化学品专项治理行动。环能学院师生全面动员、积极配合，在现场整治方面取得了良好成效并顺利通过了北京市危险化学品安全综合治理三年行动计划的验收工作，积极推进了我校危险化学品管理、有效降低了实验室安全隐患。下一步，学校将利用信息化手段，持续加快危险化学品全流程管控体系建设，推动线上动态平台化管理。

12 月 24 日至 31 日，学校对两校区实验室开展了元旦前安全检查。检查发现，部分实验室仍然存在环境脏、乱、差的问题，同时存在一定的安全隐患，暴露了实验室使用人员安全意识薄弱、日常维护力度不足的问题。现将检查记录列于表 1，请相关实验室提高重视程度，加快落实整改措施。

表 1:

2020 年 12 月实验室安全检查记录

校区	学院/ 单位	楼号	房间号	待整改问题	整改情况说明
大兴	土木 学院	地下 工程	103、104	存在易燃物，杂物 堆积，有待环境综 合整治	已于 12 月 31 日整改完成
	土木 学院	地下 工程	303	设备电线杂乱 屋顶漏水需报修	
	土木 学院	学 E	楼外沥 青实验 室	干燥箱与配电柜距 离过近	
	土木 学院	建材 楼	401-404	化学品管理需进一 步规范	
	测绘 学院	学 F	113	门后堆放垃圾	已于 12 月 31 日整改完成
	测绘 学院	学 F	116	存放大量生活用品	已于 12 月 31 日整改完成
	测绘 学院	学 F	120	存放大量报废设备	已于 12 月 31 日整改完成
	测绘 学院	学 F	121	环境脏乱	已于 12 月 31 日整改完成
	测绘 学院	学 F	224	观察窗遮挡	已于 12 月 31 日整改完成
西城	电信 学院	学 D	101	卷帘门损坏，需报 工程改造项目	
	环能 学院	北平 房	17	危化品库储存条件 需进一步改善	
	环能 学院	科研 楼	222	学生安全意识不 足，安全教育有待 提升	

如对通报中的记录有任何疑问，可与国资处实验室管理科联系。

办公地点：综合楼 448

办公电话：010-61209460

国有资产与实验室管理处

2020 年 12 月 31 日