

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2025〕第4期，总第83期

检查时间：2025年3月6日至7日

检查范围：建筑学院、土木学院、环能学院、智科学院、经管学院、测绘学院、机电学院、人文学院、理学院、工程中心

检查内容：实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验气体、仪器设备规范操作、安全准入考试情况、实验项目风险评估情况等

检查人员：焦驰宇、赵子彦、郭婕

各二级单位：

3月6日至7日，国资处对两校区实验室开展安全检查，现对11项新增隐患和1项往期未登记整改隐患进行通报，请相关二级单位高度重视，及时完成隐患整改，并在北京建筑大学企业号->“**A 智慧实验室服务平台**”->“**业务大厅**”->“**实验室安全检查**”->“**实验室安全隐患整改清单**”中进行登记。

请各单位严格实验室管理工作，落实检查频次，切实压实实验室安全管理责任。

- 附件：1. 新增实验室安全检查问题隐患
2. 往期未登记整改隐患

国有资产与实验室管理处

2025年3月7日

附件 1

新增实验室安全检查问题隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	隐患照片
1	西城	环能	实验 2	314	<ol style="list-style-type: none"> 1. 烘箱周边存放易燃物 2. 配置溶液无标签 3. 环境杂乱 	   
2	西城	环能	实验 2	116	插线板串接	

3	大兴	环能	学 B	343 345	未张贴灭火器检查卡	
4	大兴	环能	学 B	339 341	实验垃圾与生活垃圾混放	 
5	大兴	环能	学 B	491	气瓶未挂防倒链	

6	大兴	土木	岩土楼	303 304	遮挡观察窗	
7	大兴	土木	岩土楼	101 102	<ol style="list-style-type: none"> 1. 插头虚接 2. 灭火器过期 	 
8	大兴	土木	学 E	209 211	遮挡观察窗	 

9	大兴	土木	建材楼	403	<p>1. 使用非标插线板 2. 私自改装电源线</p>	
10	大兴	智科	学 D	101	存放食品	
11	西城	机电	实验甲 4	102	存放个人物品	

附件 2

往期未登记整改隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患描述	检查日期
1	大兴	环能	学 B	403 405	化学品未入柜存放、危废未分类存放	2025-01-21