

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2025〕第11期，总第90期

检查时间：2025年8月4日至8月5日

检查范围：建筑学院、土木学院、环能学院、测绘学院、机电学院、工程中心

检查内容：实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验气体、仪器设备规范操作、安全准入考试情况、实验项目风险评估情况等

检查人员：赵子彦、郭婕

各二级单位：

8月4日至8月5日，为保障实验室安全有序运行，国资处对两校区开放实验室进行安全检查，现对4项新增隐患和17项往期未登记整改隐患进行通报，请相关二级单位高度重视，及时完成隐患整改，并在北京建筑大学企业号->“A 智慧实验室服务平台”->“业务大厅”->“实验室安全检查”->“实验室安全隐患整改清单”中进行登记。

请各单位严格实验室管理工作，落实检查频次，切实压实实验室安全管理责任。


- 附件：1. 新增实验室安全检查问题隐患
2. 往期未登记整改隐患

国有资产与实验室管理处

2025年8月6日

附件 1

新增实验室安全检查问题隐患

| 序号 | 校区 | 学院 | 楼宇 | 房间号 | 隐患 | 隐患照片 |
|----|----|----|---------|-----|-----------------|---|
| 1 | 西城 | 环能 | 实验甲 2 | 101 | 气瓶未固定 |  |
| 2 | 大兴 | 土木 | 学 F 东配楼 | 403 | 未申请假期开放实验室，未锁房门 |  |
| 3 | 大兴 | 土木 | 学 F 东配楼 | 404 | 未申请假期开放实验室，未锁房门 |  |

| | | | | | | |
|---|----|----|-----|-----|-----------|---|
| 4 | 大兴 | 环能 | 基 C | 205 | 实验室无人未锁房门 |   |
|---|----|----|-----|-----|-----------|---|

附件 2

往期末登记整改隐患

| 序号 | 校区 | 学院 | 楼宇 | 房间号 | 隐患描述 | 检查日期 |
|----|----|-----|---------|---------|--|------------|
| 1 | 西城 | 建筑 | 实验 7 | 实验 7 | 1.未申请假期开放实验室,但房间未关灯未锁门 2.遮挡消火栓 3.遮挡配电箱 4.堵塞消防通道 | 2025-08-01 |
| 2 | 大兴 | 土木 | 学 F 东侧楼 | 404 | 未申请假期开放实验室,未锁房门 | 2025-08-01 |
| 3 | 大兴 | 土木 | 学 F 东侧楼 | 405 | 未申请假期开放实验室,未锁房门且有电脑运行 | 2025-08-01 |
| 4 | 大兴 | 智科 | 学院楼 D 座 | 317 319 | 实验垃圾堵塞消防通道、使用 6 年以上非国标插线板、未开展实验项目风险评估 | 2025-07-29 |
| 5 | 大兴 | 土木 | 地下工程实验室 | 312 313 | 实验室未锁门 | 2025-07-29 |
| 6 | 大兴 | 土木 | 地下工程实验室 | 112 | 实验设备无人值守、未上锁、夜间运行实验室申请过期 | 2025-07-29 |
| 7 | 大兴 | 环能 | 学 B 南 | 418 420 | 运行加热设备无人值守、实验室门口消防通道堵塞 | 2025-07-29 |
| 8 | 大兴 | 环能 | 学 B 南 | 359 361 | 矿泉水瓶未按规定贴标签 | 2025-07-29 |
| 9 | 大兴 | 智科 | 学院楼 D 座 | 101 | 存放易燃物 | 2025-07-09 |
| 10 | 大兴 | 土木 | 地下工程实验室 | 312 313 | 未张贴夜间运行实验室申请单 | 2025-07-09 |
| 11 | 大兴 | 大兴 | 地下工程实验室 | 112 | 1. 环境杂乱 2. 补充配电箱电路标识 3. 遮挡配电箱 4. 起重设备操作规程上墙 | 2025-07-09 |
| 12 | 大兴 | 理学院 | 基础楼 C 座 | 105 | 冰箱存放食品且与实验试剂混放 | 2025-07-03 |

| | | | | | | |
|----|----|----|---------|---------|---|------------|
| 13 | 大兴 | 环能 | 学院楼 B 座 | 374 | 1. 化学品类别分类错误，正丁醇、三氯化铁、过硫酸钠为危险化学品 2. 插线板串接，且烘箱未使用专用插座 | 2025-06-30 |
| 14 | 大兴 | 土木 | 学院楼 E 座 | 205 | 遮挡观察窗 | 2025-06-27 |
| 15 | 大兴 | 土木 | 学 F 东侧楼 | 403 | 1. 实验垃圾与生活垃圾混存 2. 饮料瓶未去除包装，粘贴试剂标签 | 2025-06-27 |
| 16 | 大兴 | 土木 | 学 F 东侧楼 | 405 | 1. 环境杂乱 2. 遮挡消防通道 | 2025-06-20 |
| 17 | 西城 | 环能 | 实验 2 号楼 | 305 307 | 冰箱存放食物 | 2025-06-16 |